



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Provence-Alpes-Côte d'Azur

<http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr>

Service Prévention des Risques
adresse physique :
67/69 avenue du Prado
13006 MARSEILLE
adresse postale :
16, rue Antoine Zattara
13332 MARSEILLE cedex 3

SPR 406

Affaire suivie par le service SPR / RCS

☎ : 04.91.83.63.63 (standard)
☎ : 04.91.83.64.40

Le Directeur

à

Monsieur le Directeur
Hôpital Font Pré
1208, avenue colonel PICOT
83100 Toulon

Marseille, le : **03 MAI 2010**

Objet : Conclusions de la visite d'inspection du 01 mars 2010 dans l'Hôpital Font Pré à Toulon
Inspection réalisée sur la thématique des produits biocides utilisés dans les tours aéro-réfrigérantes.

Monsieur le Directeur,

Votre établissement a fait l'objet d'une visite d'inspection le 01 mars 2010. Cette visite, non exhaustive, était axée sur la gestion des produits biocides utilisés dans les tours aéro-réfrigérantes.

Suite à cette visite d'inspection, aucun écart ni aucune remarque ne vous ont été notifiées par l'Inspecteur des installations classées.

Cependant, lors de l'inspection il a été mis en exergue que les fiches de données de sécurité n'étaient pas tenues à jour. Je vous invite donc à conserver les dernières versions des fiches de données de sécurité que vous envoient vos fournisseurs.

Sauf réserve de votre part motivée par des considérations prévues par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et des articles L.110-1 4, L.124-1, L.125-1, L.125-2, L.125-4 et L.521-7 du code de l'environnement, ce courrier sera publié sur le site Internet de la DREAL PACA.

Restant à votre écoute pour toute observation complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur et par délégation
L'Adjoint au chef du Service
Préventions des Risques

Stéphane REICHE
Ingénieur des Mines

Siège :
DREAL PACA
16, rue Antoine Zattara
13332 MARSEILLE cedex 3

CERTIFIÉ
ISO 9001