



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Marseille, le - 1 JUL 2010

<http://www.paca.drire.gouv.fr>

Affaire suivie par Philippe WATTIAU

☎ : 04.91.83.64.04

☎ : 04.91.83.64.40

✉ : <mailto:philippe.wattiau@developpement-durable.gouv.fr>

SPR/URIA/PWI /2010/N° 588

64. 0955 – P1

Le Directeur

à

Monsieur le Directeur  
Société NAPHTACHIMIE  
BP n°2  
13117 LAVERA

**Objet : Conclusions de la visite d'inspection du 22/06/2010.**  
**Thème : Automates de sécurité**

Monsieur le Directeur,

Votre établissement a fait l'objet d'une visite d'inspection le 22/06/2010.

Cette visite, non exhaustive, était axée sur la thématique de gestion des Systèmes Instrumenté de Sécurité (SIS) du site de Lavéra. Inscrite à la liste des actions nationales 2010, elle avait pour objectif de vérifier les éléments suivants dont résulte l'efficacité de ces Systèmes Instrumenté de Sécurité :

- Le respect de règles de conception, d'évaluation et de vérification avant mise en service des fonctions instrumentés de sécurité et du matériel correspondant,
- L'organisation mise en place par l'exploitant pour la maintenance et les tests périodiques réalisés sur site en phase d'exploitation,
- La gestion des compétences des opérateurs pour la conception, l'exploitation et la maintenance.

A cette occasion, il est globalement apparu que le système de management des Systèmes Instrumenté de Sécurité mis en œuvre au sein des services en charge de la sécurité des installations a permis de répondre favorablement aux éléments évoqués ci-dessus. Les points abordés ont également permis de constater une démarche d'amélioration continue, tant du système de management que des moyens techniques mis en place.

A cet égard, l'inspection a bien noté que vous appliquez les recommandations de la norme NF EN 61511 relative à la Sécurité fonctionnelle des Systèmes instrumentés de sécurité pour le domaine de la production par processus. Votre système de management

fait l'objet d'un audit annuel par tierce partie parmi lequel des auditeurs sont certifiés « Quali-SIL ».

Enfin, au terme de cet échange, l'Inspection n'a relevé aucun écart à la réglementation ni aucune remarque relatifs aux points évoqués en séance.

Restant à votre écoute pour toute observation complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

**Pour le directeur et par délégation  
Le Chef de l'Unité Risques Industriels  
Accidentels**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'PC', written over a horizontal line.

**Pierre CASTEL**  
Ingénieur divisionnaire de l'Industrie et des Mines